

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»
ЧОУ ДПО «АПК и ПП»**

Рассмотрен на заседании
комиссии по проведению обследования и
паспортизации объектов Частного
образовательного учреждения «Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

30.08.2021

УТВЕРЖДАЮ
директор Частного образовательного
учреждения «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»



В.А. Протопопова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»**

Ростов-на-Дону
2021

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание
- 1.2. Адреса объекта: 344068, Южный федеральный округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 60, помещение 601.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание по адресу 3344068, Южный федеральный округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 60, 13 этажей, площадь 10 947,7 кв. м, мест парковки - 50;
- 1.4. Год постройки здания - 2000, последнего капитального ремонта – 2009.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт – 2024.*

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки», краткое наименование: ЧОУ ДПО «АПК и ПП».
- 2.2. Юридический адрес организации *(учреждения)*: 344068, Южный федеральный округ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Измаильский, 41.
- 2.3. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность)*: аренда.
- 2.4. Форма собственности *(государственная, негосударственная)*; негосударственная.
- 2.5. Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная)*: региональная.
- 2.6. Вышестоящая организация *(наименование)*: нет.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: нет

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 3.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*: образование.
- 3.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги населению.
- 3.3 Форма оказания услуг: на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): инвалиды с нарушениями слуха (группа Г).

3.6 Плановая мощность (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 49 чел.

АНКЕТА

обследования Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки» в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Аэропорт "Платов"



700А Автобус в направлении: Главный автовокзал
9:00–10:00 (60 мин., остановок: 8)

Главный автовокзал



Пройдите до: Главный железнодорожный вокзал
примерно 1 мин.

Главный железнодорожный вокзал



82А Автобус в направлении: мкр. Александровка
10:17–10:40 (10 мин., остановок: 2)

2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;
 - время движения (пешком): 5 мин.;
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
4. Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): регулируемые.
5. Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная*): нет.
6. Перепады высоты на пути (*с тротуара на проезжую часть, с проезжей части на тротуар*): есть.
7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
1.	Вход на территорию	К	наличие	+
2.	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	+
3.	Знак доступности учреждения	К		-
4.	Автостоянка посетителей	К, С, О, Г		+
5.	Расстояние до входа в здание	К, С, О, Г	не более 50 м	+
6.	Доля машино-мест для инвалидов	К, С, О, Г	не менее 10%	-
7.	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-
8.	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	+ - - +
9.	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О, С О, С О, С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	нет + + - - -
10.	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	- - -
11.	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	- -

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Крыльцо или входная площадка				
1.	Высота площадки		норматив не установлен	+
2.	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	+
3.	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-
4.	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+
5.	Навес	К, О, С	наличие	+
Тамбур				
6.	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	+
7.	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	+ -

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Коридоры/холлы				
1.	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	+
2.	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	+
3.	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	+
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	+
4.	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-
Лестница (в зоне оказания услуги)				
5.	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-
6.	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
8.	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К	не менее 140x110 см	+
		К	не менее 80 см	+
		О	наличие	+
9.	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	+
10.	Знак доступности	К, С	наличие	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

5. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Обслуживание в кабинете				
1.	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	+
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	+
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	+
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	+
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>				
2.	Обслуживание с перемещением по маршруту			
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	+
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-
Зона оказания услуг				
3.	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		+
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	+
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	+

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

6. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№.№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
Санузел				
1.	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-
2.	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	+
3.	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-
4.	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К	не менее 130 85 см	-
		К, О	75-85 см	-
		К, О	наличие	-
5.	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см	-
		К		-
		К		-
		К, О	наличие не менее 80x120 см	-
		К		-
О	наличие	-		
6.	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-
7.	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов	Норматив доступности, в единицах	Соответствие требованиям (+/-)
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	+ (сайт Академии, версия для слабовидящих)
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	+ - +
	Указатели, пиктограммы: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	- - - +
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	- - - - - -
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	+
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

9. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха (группа Г) условия обеспечены.

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Директор ЧОУ ДПО «АПК и ПП»



В.А. Протопопова

Члены комиссии:

Юрисконсульт



Худяков А.Е.

Начальник управления
сопровождения учебного процесса



О.В. Денисова

Специалист управления
сопровождения учебного процесса



А.Ю. Бодрухина